



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**(РОСТЕХНАДЗОР)**

**КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**АКТ ПРОВЕРКИ**

«09» июня 2018 г.

2881-Р-ПЛ-А/1.7

Кисловодск

16 час.00 мин

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский  
сад комбинированного вида «Виктория» № 16»  
(МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Виктория» № 16»)**

**ИНН 2628034809, ОГРН 1022601312656**

По адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Героев Медиков, д. 3 на основании распоряжения № 2881-Р-ПЛ-А/1.7 от 28.05.2018 г., утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Заварзиным Д.П. была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 «Ягодка» (МКДОУ детский сад № 17 «Ягодка»).

Место нахождения: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Героев Медиков, д. 3.

Место фактического осуществления деятельности: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Героев Медиков, д. 3.

Дата и время проведения проверки: с «05» июня 2018 года по «09» июня 2018 года.

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней.

Акт составлен: Кавказское управление Ростехнадзора.

С копией распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора о проведении проверки ознакомлен(а):

Заведующая Эдлина Наталья Григорьевна

30.05.2018, 11ч 00м

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: главный государственный инспектор Шорин Юрий Николаевич, межрегионального отдела энергетического надзора.

При проведении проверки присутствовал(а): заведующая Эдлина Наталья Григорьевна.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных нормативно-правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов):

-Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 года № 6, зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013 года № 30593;

-Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей (ПОТЭЭ), утвержденных приказом Министерства труда и соцзащиты Российской Федерации от 24.07.2013 года № 328н;

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено и (или) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1.	Отсутствует договор на эксплуатацию электроустановок со специализированной организацией?	ПТЭЭП, п.1.2.1	Заведующая Эдлина Наталья Григорьевна
2.	Лицу, ответственному за электрохозяйство не проведена проверка знаний на присвоение группы по электробезопасности	ПТЭЭП, п.1.2.7	Заведующая Эдлина Наталья Григорьевна
3.	Персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты для безопасного производства работ в электроустановках	ПТЭЭП, п. 1.7.16	Заведующая Эдлина Наталья Григорьевна
4.	В организации отсутствуют чертежи подземных кабельных трасс с привязками к зданиям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями	ПТЭЭП, п. 1.8.2	Заведующая Эдлина Наталья Григорьевна
5.	Отсутствуют заполненные паспорта на заземляющие устройства, находящиеся в эксплуатации	ПТЭЭП, п. 2.7.9	Заведующая Эдлина Наталья Григорьевна
6.	Не проводится проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения - 2 раза в год	ПТЭЭП, п. 2.12.16	Заведующая Эдлина Наталья Григорьевна
7.	Работодателем не обеспечено наличие испытанных средств индивидуальной защиты для	ПТЭЭП, п. 1.3.9	Заведующая Эдлина Наталья Григорьевна


	безопасной работы в электроустановках		
8.	Работодателем не обеспечено проведение своевременных испытаний применяемых защитных средств	ПОТЭЭ, п.1.4.4	Заведующая Эдлина Наталья Григорьевна
9.	В организации не обеспечено проведение проверки знаний требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок электротехнического персонала	Пункты 2.4 ПОТЭЭ, п.2.4; ПТЭЭП, п.1.4.19	Заведующая Эдлина Наталья Григорьевна
10.	В организации отсутствуют журналы о проверке знаний персонала, удостоверения о проверке знаний у работников	п. 2.5, ПОТЭЭ; п. 1.4.39 ПТЭЭП	Заведующая Эдлина Наталья Григорьевна
11.	В организации отсутствует организационно-распорядительный документ о предоставлении права единоличного осмотра электроустановок до 1000 В	ПОТЭЭ, п. 3.4, 5.12	Заведующая Эдлина Наталья Григорьевна
12.	В организации не разработан перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ПОТЭЭ, п. 8.1	Заведующая Эдлина Наталья Григорьевна
13.	В организации электроустановки не обеспечены электрозащитными средствами, необходимыми для выполнения технических требований к снятию и установке предохранителей в электроустановках напряжением до 1000 В	ПОТЭЭ, п. 3.11	Заведующая Эдлина Наталья Григорьевна
14.	В организации распорядительным документом не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	ПОТЭЭ, п. 3.13	Заведующая Эдлина Наталья Григорьевна

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов: не выявлено.

Нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:





Прилагаемые документы:

Распоряжение от 28.05.2018 № 2881-Р-ПЛ-А/1.7 о проведении плановой выездной проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Главный государственный инспектор



Ю.Н. Шорин

м.п.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
заведующая Эдлина Наталья Григорьевна

“ 09 ” июня 20 18 г



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_