



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ

«09» июня 2018 г.

2881-Р-ПЛ-А/1.7

Кисловодск

16 час.00 мин

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Виктория» № 16»
(МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Виктория» № 16»)**

ИНН 2628034809, ОГРН 1022601312656

Выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида «Виктория № 16»
(МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Виктория» № 16»)
Предписание составлено: Кавказское управление Ростехнадзора.

Лицо, проводившее проверку: Шорин Юрий Николаевич - главный государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора.
В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения № 2881-Р-ПЛ-А/1.7 от 28.05.2018г., утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Заварзиным Д.П. в присутствии заведующей Эдлиной Натальи Григорьевны выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено и (или) не соблюдено	Сроки устранения нарушений
1.	Отсутствует договор на эксплуатацию электроустановок	ПТЭЭП, п.1.2.1	01.10.2018

	со специализированной организацией?		
2.	Лицу, ответственному за электрохозяйство не проведена проверка знаний на присвоение группы по электробезопасности	ПТЭЭП, п.1.2.7	01.09.2018
3.	Персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты для безопасного производства работ в электроустановках	ПТЭЭП, п. 1.7.16	01.09.2018
4.	В организации отсутствуют чертежи подземных кабельных трасс с привязками к зданиям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями	ПТЭЭП, п. 1.8.2	01.09.2018
5.	Отсутствуют заполненные паспорта на заземляющие устройства, находящиеся в эксплуатации	ПТЭЭП, п. 2.7.9	01.09.2018
6.	Не проводится проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения - 2 раза в год	ПТЭЭП, п. 2.12.16	01.09.2018
7.	Работодателем не обеспечено наличие испытанных средств индивидуальной защиты для безопасной работы в электроустановках	ПТЭЭП, п. 1.3.9	01.09.2018
8.	Работодателем не обеспечено проведение своевременных испытаний применяемых защитных средств	ПОТЭЭ, п.1.4.4	01.09.2018
9.	В организации не обеспечено проведение проверки знаний требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок электротехнического персонала	Пункты 2.4 ПОТЭЭ, п.2.4; ПТЭЭП, п.1.4.19	01.09.2018
10.	В организации отсутствуют журналы о проверке знаний персонала, удостоверения о проверке знаний у работников	п. 2.5, ПОТЭЭ; п. 1.4.39 ПТЭЭП	01.09.2018
11.	В организации отсутствует организационно-распорядительный документ о предоставлении	ПОТЭЭ, п. 3.4, 5.12	01.09.2018

	права единоличного осмотра электроустановок до 1000 В		
12.	В организации не разработан перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ПОТЭЭ, п. 8.1	01.09.2018
13.	В организации электроустановки не обеспечены электрозащитными средствами, необходимыми для выполнения технических требований к снятию и установке предохранителей в электроустановках напряжением до 1000 В	ПОТЭЭ, п. 3.11	01.09.2018
14.	В организации распорядительным документом не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	ПОТЭЭ, п. 3.13	01.09.2018


О выполнении настоящего предписания в срок до «15» сентября 2018 г. уведомить в письменной форме в Кавказское управление Ростехнадзора по адресу: 357506, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 1Б.

Принять к сведению, что ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор).

Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф в размере до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до трех лет.

Предписание выдал:

главный государственный инспектор
межрегионального отдела
энергетического надзора



Ю.Н. Шорин

С предписанием ознакомлен (а):
заведующая Н.Г. Эдлина

09.06.2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
